

Справка

от 20.05.2018г.

Об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности

1. Закрытие спортивного зала в УДО ДЮСШ Котельничского района в п. Ленинская Искра.

При обследовании помещения спортивного зала выявилась необходимость проведения ремонтных работ. Проблема была вовремя выявлена и предприняты все меры к её кратчайшему устранению. В настоящее время:

- составлена проектно – сметная документация, находящаяся на экспертизе в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве»
- выделены денежные средства на проведение ремонтных работ
- готовится договор на выполнение ремонтных работ
- ремонтные работы планируется выполнить до конца июня 2018 г.

2. По выявленным нарушениям пожарной безопасности в УДО ДЮСШ Котельничского района (в здании плавательного бассейна) приняты следующие меры к устранению нарушений:

1. В наружной двери эвакуационного выхода (центральный вход) установлен запор двери, обеспечивающий возможность ее свободного открытия без ключа;
2. Внесены изменения в бюджетную смету учреждения, дополнительно выделены денежные средства в размере 3200 рублей на:
 - проведение перекатки рукавов внутреннего пожарного водопровода;
 - проведение проверки внутреннего пожарного водопровода;

Проведение данных мероприятий запланировано на август месяц (до начала нового учебного года);

3. На дверях помещений вентиляционной на втором этаже и насосно-фильтровальной на первом этаже обеспечено наличие обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7, и 8 Федерального закона «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (установлены таблички);

4. Издан приказ по Учреждению об ограничении количества людей из числа персонала плавательного бассейна, находящихся в помещениях второго этажа, выходящих в коридор шириной менее 1 м, не более одного человека.

5. На Елсукова А.В., заведующего отделением, ответственного за противопожарный режим в здании плавательного бассейна, наложено дисциплинарное взыскание – «замечание» (приказ по УДО ДЮСШ Котельничского района от 18.05.2018 г. № 60.)

Зам. директора по УВР



Л.Н.Рыкова