



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОТЕЛЬНИЧСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА**

ул. Луначарского, 87а, г. Котельнич, 612600
тел./факс (8-833-42) 4-14-87

22 04 2018 № *02-04-108*

Директору
УДО «ДЮСШ Котельничского района
Кировской области»

Колупаеву А.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства
о пожарной безопасности

Котельничской межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры Кировской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности УДО «ДЮСШ Котельничского района Кировской области», в ходе которой установлено следующее.

Здание спортивного комплекса (плавательный бассейн), расположенное по адресу: Кировская область, Котельничский район, п. Юбилейный, ул. Хитрина, 1 передано УДО «ДЮСШ Котельничского района Кировской области» в оперативное управление на основании Постановления администрации Котельничского района Кировской области «О передаче имущества в оперативное управление в УДО ДЮСШ Котельничского района» от 31.05.2016 № 224.

УДО «ДЮСШ Котельничского района Кировской области» (плавательный бассейн), осуществляет образовательную деятельность по адресу: Кировская область, Котельничский район, п. Юбилейный, ул. Хитрина, 1.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

000000

В силу п. 35 ППВ в РФ запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 55 ППР в РФ руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Согласно п. 20 ППВ в РФ руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В силу п. 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам, 1,0 м - во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Вместе с тем, в ходе проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, проведенной 05.04.2018 Котельничской межрайонной прокуратурой совместно со специалистом - государственным инспектором ОНД и ПР Котельничского района и г. Котельнича Семеновым Р.А., в УДО «ДЮСШ Котельничского района Кировской области» (плавательный бассейн), осуществляющим образовательную деятельность по адресу: Кировская область, Котельничский район, п. Юбилейный, ул. Хитрина, 1, выявлены нарушения требований вышеуказанного законодательства.

Так, запор двери эвакуационного выхода (центральный вход) не обеспечивает возможность ее свободного открытия изнутри без ключа, не проведена перекатка рукавов внутреннего пожарного водопровода, не проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода на исправность, на дверях помещения вентиляционной на втором этаже не обеспечено наличие обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на дверях помещения насосно-фильтровальной на первом этаже не обеспечено наличие обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», расчетная ширина коридора на втором этаже составляет менее 1 метра.

Указанные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности стали возможны в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, могут повлечь человеческие и материальные потери и являются недопустимыми.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление безотлагательно с участием представителя Котельничской межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Считаю необходимым воспользоваться Вашим правом, предусмотренным ч. 1 ст. 192 Трудового Кодекса Российской Федерации, и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

О результатах принятых мер сообщить межрайонному прокурору в месячный срок со дня вынесения представления, в письменной форме с приложением копии приказа о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности (при наличии такового).

Межрайонный прокурор
старший советник юстиции



А.В. Унжаков